

Intensité :

- 100A maximum 400V~ avec arrivée 25mm²
- 80A maximum 400V~ avec arrivée 16mm²

Fixation sur :

- sur rail symétrique ou asymétrique
- sur support universel référence 004811
- sur barre au plat 12x2



IEC 60998-2-1

Code	Départ	Câble	Longueur
035440	4 bornes	1,5mm ² à 16mm ²	47mm
035441	8 bornes	1,5mm ² à 16mm ²	75mm